



Muzambinho, 25 de janeiro de 2016.

A

Prefeitura Municipal de Muzambinho

Departamento de Licitações.

Fone: (35) 3571-1188

e-mail: compras_licitacoesmuzambinho@outlook.com

Ref.: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2016

Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a construção de ponte em estrutura e tabuleiro em concreto armado com área de 101,50 m², conforme memorial descritivo, projeto básico, planilhas e cronogramas parte integrantes do instrumento convocatório e seus anexos.

Prezados Senhores,

A empresa **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.**, interessada em participar do certame licitatório, referente ao edital acima descrito, vem solicitar de V.Sas., o esclarecimento da seguinte dúvida do edital:

- Ao analisar a planilha de preços unitários, constatou-se que não foi considerado custos para:
 - ✓ Cimbramento;
 - ✓ Enscadeiras ou escavação para desvio do leito do rio;
 - ✓ Escavação para execução das estacas.

Obras estas relativamente caras, que não conseguiremos diluir seu custo em outros itens da planilha.


- Também ao verificar a parte estrutural da ponte, detectou-se que a viga transversal central com dimensões de 40x40 cm é insuficiente, pois com a carga solicitada a viga será esmagada.

Pergunta-se:

Os custos referente aos itens que faltam serão incluídos na planilha?

A viga será redimensionada, assim alterar o volume de concreto?

Atenciosamente,



Joab De Almeida
Eng. Civil – CREA/MG 173.505/LP
RG: MG 15 530 220
CPF: 085 941 836 - 74

